ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 6525
от 30.10.2017 г.

УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главного врача ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
во Владимирской области»

А.Н.Брыченков

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 890

1. **Наименование продукции**: Установки кондиционирования и вентиляции воздуха гигиенического исполнения торговой марки – DIMMAX; серии: Scirocco MED и Skyron MED.

2. **Организация-изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью «НПО Климатические системы» 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Твардовского, д.24, помещение III.

3. **Получатель заключения**: Общество с ограниченной ответственностью «НПО Климатические системы» 143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Твардовского, д.24, помещение III.

4. **Представленные материалы:**
   - ТУ 4862-001-23528063-2013;
   - Протокол испытаний №17MCS2593692 от 25.10.2017 г., выданный Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Международный центр сертификации» (ИЛ ООО «Международный центр сертификации») (Аттестат аккредитации № 045/Т-045, выдан Государственной некоммерческой организацией РА «Национальный орган по аккредитации» с 06.05.2016 г. по 06.05.2019 г.);

5. **Область применения продукции:** кондиционирование и вентиляция помещений.

ПРОТОКОЛ ЭКСПЕРТИЗЫ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза представленных результатов лабораторных исследований продукции, данных нормативно-технической документации изготовителя, проведена на их соответствие положениям раздела 17 «Требования к оборудованию и материалам для воздухоподготовки, воздухоочистки и фильтрации» и раздела 7 «Требования к продукции машиностроения, приборостроения и электротехники» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299.

Установка может быть выполнена в едином корпусе или состоять из нескольких частей (функциональных блоков): фильтрования; воздухонагревателя электрического; воздухонагревателя водяного; воздухоохладителя; вентиляторного блока; блока тепловой рекуперации; блока фильтрования, электрического нагрева и т.д.
В качестве фильтрующего материала используется полиэстер.

Результаты лабораторных исследований продукции соответствуют требованиям вышеуказанной нормативной документации:

- Одориметрия (запах всех материалов образцов изделий) – не более 2 баллов;

Фильтрующий материал - полиэстер.

- **Физико-химические показатели** *(Воздушная среда, насыщенность 1,0 м^2 образца на 1м^3 климатической камеры, Время экспозиции – 48 час. Температура — 20±2°С, Относительная влажность 45%)*, мг/м^3, не более:

  Метилацетат - 0,07; Ацетон - 0,35; Формальдегид - 0,003; Ацетальдегид - 0,01

- Уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия, кВ/м – не более 15;
- Напряженность электрического поля частотой 50 Гц, кВ/м, не более – 0,5;
- Индукция магнитного поля частотой 50 Гц, мкТл, не более – 5;

ВЫВОДЫ:

На основании результатов экспертизы представленной документации, данных лабораторных исследований продукции, Установки кондиционирования и вентиляции воздуха гигиенического исполнения торговой марки – DIMMAX; серии: Scirocco MED и Skyron MED, предназначенные для кондиционирования и вентиляция помещений, соответствуют требованиям главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (раздел 17).

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции должны быть установлены в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, положениями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, требованиями нормативной документации изготовителя – ТУ 4862-001-23528063-2013.

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области» Д.Д. Омельченко